



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

**Предписание № 38/1/11  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
комбинированного вида № 8 "Малютка" г. Светлоград

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

в лице законного представителя – заведующего Романенко И.И.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) майора внутренней службы Демченко А.В. от 14.05.2020 г. № 38, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Солгаловым Дмитрием Вадимовичем

в период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 21.05.2020 г.; с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 18.06.2020 г. проведена плановая выездная проверка (дистанционно) в отношении объектов защиты - здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 "Малютка" г. Светлоград, расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Тургенева, 28.

При проведении проверки присутствовали: Романенко Ирина Ивановна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №8 "Малютка" г. Светлоград.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	В здании детского сада провести работу по замене составных частей (пожарные извещатели, ручные пожарные контрольный пожарный) автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которых истек.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	18.06.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
2	Обеспечить наличие исполнительной документации на монтаж в здании детского сада систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а именно: договор на выполнение работ, акт обследования, акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей, акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию, проектная документация, сертификаты на оборудование.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»	18.06.2021 г.	
3	В здании детского сада противопожарные двери, с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающие ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара, отделяющие помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	18.06.2021 г. <i>Учено</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Ставропольскому краю (по Петровскому  
городскому округу и Грачевскому району) старший  
лейтенант внутренней службы Солгалов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципального казенного  
дошкольного образовательного учреждения детский  
сад комбинированного вида №8 "Малютка" г.  
Светлоград Романенко И.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» 06 2020



(подпись)

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.